Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

- DELEGATION DEPARTEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS -
DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

SYNDICAT EAUX DE SAMER ET ENVIRONS

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SAMER
MAIRIE

62830 SAMER

Arras, le 23 octobre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom		
Prélèvement		**00302576**		**Prélevé le :**	mercredi 07 octobre 2026 à 09h39
Unité de gestion		0290	SYNDICAT EAUX DE SAMER ET ENVIRONS	**par :**	LEB
Installation	UDI	000814	SAMER	**Type visite :**	AA
Point de surveillance	P	0000000900	R.M	**Commune :**	SAMER
Localisation exacte	MAIRIE PLACE DU MARECHAL FOCH EVIER LOCAL TECHNIQUE MEI				

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	13,5 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIOUE					
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	632 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,52 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,60 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00302262 Référence laboratoire : LSE2610-31662

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,15 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0 mg(CO3)				
Hydrogénocarbonates	353,0 mg/L				
Titre alcalimétrique	0,00 °f				
Titre alcalimétrique complet	28,90 °f				
Titre hydrotimétrique	27,99 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	21,20 mg/L				250,00
Sulfates	13,90 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,76 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,44 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	22,20 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL		0		

Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	1,10	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	1,40	µg/L		100,00		
Chloroforme	0,14	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	0,54	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	3,18	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00302576)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par délégation
Le responsable du Département Santé Environnementale du Pas-de-Calais



Eric BEMBEN